Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН2, и НН

млн. кВт.ч.

№ п.п.	Показатели	Принято регулирующим органом на 2012 год				
		Всего	ВН	CH1	СН2	НН
1	2	18	19	20	21	22
	Поступление эл.энергии в					
1.	сеть , ВСЕГО	327,0000	327,0000	0,0000	144,7198	0,0000
1.1.	из смежной сети, всего	X	X	0,0000	144,7198	0,0000
	в том числе из сети	X	X	X	X	X
1.1.1.	ВН	X	X		144,7198	
1.1.2.	CH1	X	X	X	0,0000	
1.1.3.	CH2	X	X	X	X	0,0000
1.2.	от электростанций	0,0000				
1.3.	от ОАО "ФСК ЕЭС"	327,0000	327,0000			
1.4.	от ОАО "МОЭсК"	0,0000				
	от других сетевых					
1.5.	организаций	0,0000				
	Потери электроэнергии в					
2.	сети	11,2262	9,3802	0,0000	1,8460	0,0000
2.1.	то же в % (п.2./п.1.)	3,4331	2,8686		1,2755	
	Расход электроэнергии на					
	производственные и					
3.	хознужды	0,0000				
4.	Полезный отпуск из сети	315,7738	172,9000	0,0000	142,8738	0,0000
	потребителям,					
4.1.	присоединенным к сети	75,2738			75,2738	
4.2.	переток в ОАО "МОЭсК"	240,5000	172,9000		67,6000	
	переток в другие сетевые					
4.3.	организации	0,0000				
	Проверка		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000